



# JELMAGYARÁZAT

Tervezett:

Konstrual ACO 550 acél oszlop 5,5m-es,  
ACK 110 karral  
Schreder Teceo1 16led 27W lámpatest  
Építő közvilágítási kábel 4x25mm2 NAYY-J  
Ø63 LPE vedőcsőben


## Meglévő:

- Áramszolgáltatói erőátviteli földkábel gerincvezeték tervezett csapadékvíz csapadékvíz
- középnomású földgázvezeték nagy középnomású földgázvezeték tervezett vízvezeték vízvezeték
- telefon földkábel távközlési légkábel tervezett szennyvíz szennyvíz
- Elektromos csatlakozó kábel
- Meglévő KVS 0 műanyag szekrény

## Meglévő kandeláber

## Egyéb jelölések:

- védőföldelés
- védőcső



## Építendő kábelek

jel	leírás	nyomvonal	felelősség	kábel típusa	szekrény	szakf. dátum
1	0,4kV Erőátviteli kábel			NAYY-J 4x25mm <sup>2</sup>	11Bm	

<b>PREEVIT HUMAN KFT</b>		Szekszárdi Szent-Gy. A. u. 24. Tel./fax: 74/316-422, 30/318-3927	
Építmény:	PAKS Vácika "N" jelű út közvilágítás létesítés	Dátum:	2018. 07.10.
Rajzszám:	Villamos helyszínrajz	Méretarány:	1:250
Tervező:	Merkli Gábor EN-VI 17-0100	Rajzszám:	PRE-18-303

