tervezett járdában LPE cső és kábel fektetése, telek határától 0,6 m távolságra
közmű vezetékek keresztezése felülről PE-T110-es védőcsővel

tervezett járdában LPE cső és kábel fektetése, közös munka árokba
kábeltévével és erősáramú kábellel, elválasztó téglázással
közmű vezetékek keresztezése felülről PE-T110-es védőcsővel

1059004
E.004:1-20
EOD II
Qv10x4/0,4-75,0+2LPE40-65,0
2Qv3x4/0,6- +2LPE20 -
felvezetés
meglévő oszlopon
átvágás
PE-T110-6,0-0,6 benne
2LPE40 folyamatos
átvágás
PE-T110-6,0-0,6 benne
2LPE40 folyamatos

2LPE40- 65,0 - 0,6
4Qv3x4/06 - + 4LPE20 -

LPE40-es csövegek
lezárása

HRSZ: 2627

1059056
E.004:17
FD6
Qv3x4/0,6-35,0
LPE20:32,0

1059057
E.004:16
FD6
Qv3x4/0,6-20,0
LPE20:17,0

1059058
E.004:15
FD6
Qv3x4/0,6-27,0
LPE20:25,0

2LPE40+LPE20 benne
FVEB1x12- +FVEB1x2-

Qv3x4/0,6-20,0
LPE20:17,0

1059069
E.004:11
FD6

Qv3x4/0,6-36,0
LPE20:33,0

1059070
E.004:12
FD6

1059059
E.004:8
FD6

1059068
E.004:7
FD6

Qv3x4/0,6-58,0
LPE20:55,0

Qv3x4/0,6-55,0
LPE20:53,0

Qv3x4/0,6-77,0
LPE20:73,0

Qv3x4/0,6-94,0
LPE20:100,0

1059071
E.004:13
FD6

1059072
E.004:14
FD6

meglévő hálózat bontása átépítés után

QV5x4/0,4 - 85,0 +2LPE40 - 83,0
6QV3x4/0,6- + 6LPE20 -

1059060
E.004:9
FD6

1059067
E.004:6
FD6

Qv3x4/0,6-31,0
LPE20:29,0

Qv3x4/0,6-29,0
LPE20:27,0

Folytatás a 3. számú rajzon!

Jelmagyarázat:

— — V — — —⊠K	bontandó vízvezeték
— — — V — — —	meglévő vízvezeték
——— V ———	tervezett vízvezeték
—G——G—	meglévő gázvezeték
—GÁZ——GÁZ—	tervezett gázvezeték
——Sz——	szennyvíz vezeték
—TI—MT—	bontandó MT légkábel
— — — T — —	tervezett MT nyomvonal
—h——h——h—	tervezett kábel TV nyomvonal
——t——t——	tervezett erősáramú kábel
— — — — — —	elválasztó téglázás
N–1 / –006	tervezett N-1

Megjegyzés:
Átterhelés után a meglévő előfizetői leágazásokat, légkábeleket és oszlopokat el kell bontani!
Kivitelezés idejére a közmű szolgáltatóktól szakfelügyeletet kell kérni!

MEGRENDELŐ:
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÉKHELY: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
KÉPVISELI: Süli János polgármester
E-MAIL: pm.titkarsag@paks.hu

GENERÁL TERVEZŐ:
KRIZOLIT BT. 7030 Paks, Arany János utca 79.

KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft.
Vízgazdálkodási tervezés és szakértés
www.kaveczki.hu

Megrendelő:
Pécsi G és G Kft.
PÉCSI G és G Kft.
7635 Pécs, Kisszőkő dűlő 13/B.
Tel.: +3672 215-299
Mobil: +3630-9367-952
E-mail: pecsigesg@dravanet.hu

Tervezte: Vörös Gábor 02-0659 H-kontrollozott
Szerkesztő:

Cím:
Paks, Ősz utca, Hunyadi utca és Temető utca közötti szakasz és Völgy utca út- és közmű felújítása

Munkaszám: 2016/17
Fájlnév: paks_ősz.dwg
Méretarány: 1:250

Rajz:
MT tulajdonú kábelek kiváltása és biztonságba helyezése részletes helyszínrajz

Dátum: 2016. december
Rajzszám: 3